



BCJ 評定 - PA0087-04
令和 4 年 5 月 20 日

評 定 書

株式会社ダイキアクセス
代表取締役社長 大亀 裕 様
大栄産業株式会社
代表取締役 木村 雄三 様

令和 4 年 5 月 19 日付けで、評定申込みのあった下記の案件については、当財団 FRP 評定委員会(委員長:邊 吾一)において慎重審議を行った結果、2019 年 1 月 11 日付け評定報告書(BCJ 評定 - PA0087-03)のとり、本件は、構造耐力上支障ないものと評定します。
なお、本評定書の有効期間は、令和9年8月23日までとします。



記

- 件 名
ダイキ浄化槽 XC-5 型、XC-7 型、XC-5P 型、XC-7P 型
XF-5 型、XF-7 型、XF-5P 型、XF-7P 型
ダイエー浄化槽 FDR-5 型、FDR-7 型、FDR-5P 型、FDR-7P 型
FDP-5 型、FDP-7 型、FDP-5P 型、FDP-7P 型
- 槽 の 種 類
角型横置槽
- 設 計 者
株式会社ダイキアクセス
大栄産業株式会社
- 製造管理者
株式会社ダイキアクセス及び関連工場
大栄産業株式会社及び関連工場
- 施工管理者
株式会社ダイキアクセス及び指定施工会社
大栄産業株式会社及び指定施工業者
- 建設地条件

| | | |
|--------------------|-------|---------------------|
| 長期許容地耐力 | | 30kPa 以上 |
| 垂直最深積雪量 | | 1.0 m 以下の地域 |
| 積載荷重 | 駐車場以外 | 1.8kPa 以下 |
| | 駐車場 | 総重量 19.6kN(2t)以下の車両 |
| 最高地下水位 | | 地盤面下 0.5 m まで |
| 設置方法 | | 地上設置 及び 地下埋設 |
| 基礎床盤の位置 (最深埋設時) | | 地盤面下 1.88 m |