



評 定 書

大栄産業株式会社
代表取締役 木村 雄三 様
株式会社ダイキアックス
代表取締役社長 大亀 裕 様

評定申込みのあった浄化槽に用いられる構造方法については、当財団 FRP 評定委員会(委員長: 邊 吾一)において慎重審議を行った結果、令和元年 5 月 17 日付け評定報告書(BCJ 評定-PA0091-02)の通り、構造耐力上支障ないものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より令和10年6月24日までとします。

一般財団法人日本建築センター
理事長 橋本 公博



記

- 件 名 ダイエー浄化槽 FCE-10 型、FCE-10P 型、FCH-10 型、FCH-10P 型
ダイキ浄化槽 XE-10F 型、XE-10FP 型、XH-10 型、XH-10P 型
- 槽 の 種 類 角型横置槽
- 設 計 者 大栄産業株式会社
株式会社ダイキアックス
- 製造管理者 大栄産業株式会社及び関連工場
株式会社ダイキアックス及び関連工場
- 施工管理者 大栄産業株式会社及び指定施工業者
株式会社ダイキアックス及び指定施工業者
- 建設地条件

| | | |
|--------------------|-------|----------------------|
| 長期許容地耐力 | | 30 kPa 以上 |
| 垂直最深積雪量 | | 1.0 m 以下の地域 |
| 積載 荷重 | 駐車場以外 | 1.8 kPa 以下 |
| | 駐車場 | 総重量 19.6kN(2t) 以下の車両 |
| 最高地下水位 | | 地盤面下 30 cm まで |
| 設置方法 | | 地下埋設、地上設置 |
| 基礎床盤の位置 (最深埋設時) | | 地盤面下 1.85 m |

