

認 定 書


愛媛県松山市美沢一丁目9番1号
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長 大亀 裕

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

令和 3年 1月14日

国土交通省四国地方整備局長

丹羽 克彦



記

1. 認定番号等

別紙

2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書

別紙

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理対象 人員(人)	日平均汚水量 (m ³ /日)
8-21-H-001	ダイキ浄化槽 RBC2-LA 型	愛媛県宇和島市津島町近家甲 1607-8	建築基準法第 68 条の 25 第 1 項の 規定に基づき、 同法施行令第 35 条第 1 項の規定 に適合する流量 調整担体流動生 物ろ過方式	251~1,264	25.05~156.6
8-21-H-001-1	ダイキ浄化槽 RBC2-LB1 型	株式会社ダイキアクセス 津島工場		251~2,207	25.05~200
8-21-H-001-2	ダイキ浄化槽 RBC2-LB2 型			251~2,526	25.05~200
8-21-H-001-3	ダイキ浄化槽 RBC2-LB3 型	長野県佐久市田口 5574-2		251~2,199	25.05~200
8-21-H-001-4	ダイキ浄化槽 RBC2-LC1 型	株式会社ダイキアクセス 信州工場		251~3,445	25.05~200
8-21-H-001-5	ダイキ浄化槽 RBC2-LC2 型			251~2,832	25.05~200
8-21-H-001-6	ダイキ浄化槽 RBC2-LC3 型	愛知県知多郡美浜町大字北方字柿谷 3-5		251~2,902	25.05~200
8-21-H-001-7	ダイキ浄化槽 RBC2-LD 型	大栄産業株式会社 東海マリン工場		251~4,000	25.05~200
		北海道歌志内市字文珠 159-9			
		大栄産業株式会社 北海道工場			
		鹿児島県曽於郡大崎町菱田 2918-1			
		南九州ニッコー株式会社			
		沖縄県中頭郡西原町字小那覇 680			
		琉球設備工業株式会社			

