

評 定 書

大栄産業株式会社

代表取締役 木村 雄三 様

株式会社ダイキアックス

代表取締役社長 大亀 裕貴 様

評定申込みのあった浄化槽に用いられる構造方法については、当財団 FRP 評定委員会(委員長: 末益 博志)において慎重審議を行った結果、令和7年1月9日付け評定報告書(BCJ 評定 - PA0091-05)の通り、構造耐力上支障ないものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より令和12年1月8日までとします。

一般財団法人日本建築センター
理事長 橋本 公博



記

- 件 名
ダイエー浄化槽 FCE-10 型、FCE-10P 型、FCH-10 型、FCH-10P 型、
FCHII-10 型、FCHII-10P 型
ダイキ浄化槽 XE-10F 型、XE-10FP 型、XH-10 型、XH-10P 型、
XJ-10 型、XJ-10P 型
- 槽 の 種 類
角型横置槽
- 設 計 者
大栄産業株式会社
株式会社ダイキアックス
- 製造管理者
大栄産業株式会社及び関連工場
株式会社ダイキアックス及び関連工場
- 施工管理者
大栄産業株式会社及び指定施工業者
株式会社ダイキアックス及び指定施工業者
- 建設地条件

長期許容地耐力	30 kPa 以上	
垂直最深積雪量	1.0 m 以下の地域	
積載荷重	駐車場以外	1.8 kPa 以下
	駐車場	総重量 19.6kN(2t) 以下の車両
最高地下水位	地盤面下 30 cm まで	
設置方法	地下埋設、地上設置	
基礎床盤の位置 (最深埋設時)	地盤面下 1.85 m	

